

建设工程竣工验收报告

工程名称： 安阳师范学院逸夫图书馆消防基础设施改造工程






建设单位： 安阳师范学院



建筑工程竣工验收报告

工程名称	安阳师范学院逸夫图书馆消防基础设施改造工程				工程地址			安阳师范学院逸夫图书馆			
建筑面积	37115m ²				结构类型/层数			框架/剪力墙；12层			
建设单位	安阳师范学院										
施工单位	河南百事恒业实业有限公司			资质等级		施工总承包贰级					
勘察单位	/			资质等级		/					
设计单位	中奥建工程管理有限公司			资质等级		甲级					
监理单位	河南盈亿工程管理有限公司			资质等级		房屋建筑工程乙级					
施工许可证	410502202407050103			开工时间		2024年07月05日					
工程造价	602万元										
建筑名称	使用性质	结构类型	耐火等级	层数		高度 m	长度 m	占地面积 m ²	建筑面积(m ²)		
				地上	地下				地上	地下	
逸夫图书馆	公共建筑	框架/剪力墙	一级	12层	1层	49m	80.45m	5078.9m ²	32552.06m ²	4562.94m ²	
验收组成员	验收组职务		姓名	工作单位				专业	技术职称	单位职务	
	组长		刘希德	安阳师范学院							
			王江涛	河南百事恒业实业有限公司						项目经理	
	副组长		阎炎	中奥建工程管理有限公司						项目负责人	
			黎文峰	河南盈亿工程管理有限公司						总监	
			刘荣飞	河南省安涛消防技术服务有限公司						项目负责人	
	验收组成员		霍京玉	安阳师范学院							
			侯慧峰	河南百事恒业实业有限公司							
			徐文铮	河南省安涛消防技术服务有限公司							
			马建军	河南盈亿工程管理有限公司							

竣工验收标准	<p>竣工验收标准为国家及河南省的强制性标准, 现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。</p>
竣工验收程序	<ol style="list-style-type: none"> 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。 <p>我单位于 年 月 日组织, 设计, 监理, 施工, 等有关负责人组成验收组, 对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。</p>
容收验竣	<ol style="list-style-type: none"> 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、检测机构单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履行及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、验收组分为三部分分别进行检查验收。 <ol style="list-style-type: none"> (1)检查工程实体质量。 (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。 (3)对竣工验收情况进行汇总讨论, 并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。 (4)形成竣工验收意见, 验收小组人员分别签字、建设单位盖章。
建设单位执行基本建设程序情况	<p>建设单位在通过了可行性研究报告和初步设计后, 先后取得了批准的《建设工程规划许可证》及《建设工程施工许可证》, 建设单位根据招标投标管理, 在建筑市场上进行公开招标, 选定中标单位, 按要求签订施工合同, 办理开工手续, 在施工过程中, 建设单位积极协调各参建单位工作关系, 使工程正常进行, 顺利达到验收标准, 主持工程竣工验收工作, 及时办理工程竣工验收备案手续。</p>

验收内容		验收情况	验收内容	验收情况	
消防 竣工 验收 情况	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑类别	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统	合格	
	<input checked="" type="checkbox"/> 总平面布局	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统	合格	
	<input checked="" type="checkbox"/> 平面布置	合格	<input type="checkbox"/> 其他灭火设施		
	<input checked="" type="checkbox"/> 消防水源	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统	合格	
	<input checked="" type="checkbox"/> 消防电源	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 安全疏散	合格	
	<input checked="" type="checkbox"/> 装修防火	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 防烟分区	合格	
	<input type="checkbox"/> 建筑保温		<input checked="" type="checkbox"/> 消防电梯	合格	
	<input checked="" type="checkbox"/> 防火分区	合格	<input type="checkbox"/> 防爆		
	<input checked="" type="checkbox"/> 室外消火栓系统	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 灭火器	合格	
	<input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统	合格	<input type="checkbox"/> 其他:		
工程 质量 验收 情况	项目	验收记录		验收结论	
	分部工程	共 5 个分部; 经检查符合设计及规范要求		同意验收	
	质量控制资料核查	共抽查 21 项, 符合要求		同意验收	
	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共抽查 26 项, 符合要求		同意验收	
	观感质量验收	共抽查 21 项, 符合要求		同意验收	
	工程质量验收结论	同意验收			
工程竣工验收意见		<p>质量等级:合格</p> <p>1、 完成了设计和合同内容, 质量验收符合要求, 同意验收;</p> <p>2、 按设计文件要求完成施工, 施工质量符合设计要求;</p> <p>3、 工程质量符合工程建设强制性标准, 符合设计和合同要求, 自评达到合格等级;</p> <p>4、 该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求, 达到合格等级;</p> <p>5、 工程档案资料基本齐全;</p>			
工程竣工验收结论		<p>该工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕, 工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准, 各项功能满足使用要求, 验收组一致同意本工程评定为合格工程, 同意验收</p>			
参加验收 单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	技术服务机构
	(单位公章)	(单位公章)	(单位公章)	(单位公章)	(单位公章)
	项目负责人:  2024年8月20日	项目负责人:  2024年8月20日	项目负责人:  2024年8月20日	项目负责人:  2024年8月20日	项目负责人:  2024年8月20日

4105008647248

4105008604012